

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00598/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНО" (ООО "ЗАВОД ТЕХНО").

Место нахождения: 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 58.

ОГРН 1046213008170, ИНН 6230051360. Телефон: +74912911240, адрес электронной почты: Shiharevaov@tn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНО" (ООО "ЗАВОД ТЕХНО").

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 58.

ОГРН 1046213008170, ИНН 6230051360. Телефон: +74912911240, адрес электронной почты: Shiharevaov@tn.ru

Производственные площадки согласно приложения №1 на 1 листе.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные: плиты без покрытия, с содержанием органических веществ не более 4,5%, толщиной от 20 до 250 мм, плотностью от 25 до 170 кг/м³, марок: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ, ТЕХНОАКУСТИК, ТЕХНОАКУСТИК PLUS, ТЕХНОАКУСТИК STRONG, ТЕХНОАКУСТИК ПРОФ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, ТЕХНОБЛОК ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ПРОФ, ТЕХНОФЛОР ЭКСТРА, ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, ТЕХНОФЛОР ОПТИМА, ТЕХНОФЛОР ПРОФ, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН ВЕНТ, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН ЛАЙТ, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН ЛАЙТ ВЕНТ, ТЕХНОСЭНДВИЧ ЛАЙТ, ТЕХНОСЭНДВИЧ С, ТЕХНОСЭНДВИЧ К, РОКЛАЙТ, ТЕХНОРОЛЛ, ТЕХНОРОЛЛ ПРОФ, выпускаемые по СТО 72746455-3.2.7-2018 Изм. №1, 2

код ОКПД 2 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС -

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-604/07-2021 от 19.07.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Сертификата системы менеджмента качества № РС 001629 выданного 19.07.2020г. Органом по по сертификации систем управления «ДЭКУЭС», аттестат аккредитации RA.RU.13ИК54.

Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изделия должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. Поддоны должны располагаться на сухой ровной поверхности. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. Срок службы при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и применения материалов – не менее 50 лет. Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению 2 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.07.2021 по 18.07.2024

М.П.



(подпись)
(подпись)

Грешкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00598/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Филиалы завода-изготовителя.

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск	423520, Россия, Республика Татарстан, город Заинск, улица Автозаводская, дом 7, а/я 29;
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск	454081, Россия, город Челябинск, улица Валдайская, дом 5;
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Красный Сулин	346353, Россия, Ростовская область, город Красный Сулин, 1 км на северо-восток от улицы Содружества №1;
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Юрга	652050, Россия, Кемеровская область, город Юрга, улица 1-я Железнодорожная, дом 1;
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Белгород	308013, Россия, город Белгород, улица Рабочая, дом 14.




(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобиков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.В.00598/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.6, метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.1- Негорючис (НГ)



(подпись)

 (подпись)

Грецкий Николай Михайлович
 (фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
 (фамилия, имя, отчество)